LICEO N. MACHIAVELLI - G. CAPPONI

RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI



PALAZZO
FRESCOBALDI
Piazza de' Frescobaldi
1 - Firenze

CIG:

CUP:

STR:

PROPRIETÀ:
COMUNE DI FIRENZE
(Uso gratuito L.23/'96)

LEGALE RAPPRESENTANTE:
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Ing. Gianni Paolo Cianchi

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE - Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili

data:Dicembre 2017 Approvato con Det./Del. N°
REVISIONE: r1

responsabile del procedimento
Ing. Gianni Paolo Cianchi
PROGETTISTA:
Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi
progetto sicurezza:
Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi

COLLABORATORI:
rilievi e disegni:
DIDA (Dipartimento di Architettura UNIFI), referente Prof. Alessandro Merlo
Provincia di Firenze
Comune di Firenze
disegni:
Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi

PROGETTO ESECUTIVO

-IMPIANTI SPECIALI
STATO DI PROGETTO
Pianta piano terra
Scala 1:100

elaborato n°
E4

RIVELAZIONE INCENDIO		CANALIZZAZIONI - TUBAZIONI	
RI	Centrale rivelazione incendio		CANALA IN ACCIAIO ZINCATO MULTISCOMPARTO, DIM. COME PROGETTO COLORE BIANCO
ALIM	Alimentatore Ausiliario per elettromagneti		Dorsale salita/discesa
	Rivelatore di fumo tipo ottico		Montante incassato incassato / a vista
	Rivelatore di fumo tipo ottico lineare	SCATOLE DI DERIVAZIONE	
	Spia di ripetizione allarme da rivelatore		Scatola di derivazione posa incassata
	Segnalazione ottico-acustica allarme incendi		Scatola di derivazione posa a vista e/o entro controsoffitto
	Pulsante manuale allarme incendi		Pozzetto
MC-u	Modulo di controllo porte		
MC-i	Modulo di controllo ingressi	EVACUAZIONE	
MDH	Elettromagnete controllo porte taglia fuoco	EVAC	Centrale allarme EVACUAZIONE SONORA a norma EN-54
API	Allarme pompe anticendio		Diffusore sonoro da esterno 100V 6 w a norma EN-54 monodirezionale. Reg=3w
	Setto tagliafiamma per ripristino livello REI della compartimentazione attraversata dal canale EI120		Prolettore sonoro da esterno 100V 10 w a norma EN-54 bidirezionale. Reg= 10w
	Alimentazione quadro comando sistema sovrappressione filtro prova di fumo da quadro di zona Linea FTG10OM1		Prolettore sonoro da esterno 100V 10 w a norma EN-54 monodirezionale. Reg= 10w



Mezzanino fra piano terra e primo piano