

LICEO N. MACHIAVELLI - G. CAPPONI

RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI



PALAZZO
FRESCOBALDI
Piazza de' Frescobaldi
1 - Firenze

CIG:
CUP:
STR:

PROPRIETA:
COMUNE DI FIRENZE
(Uso gratuito L.23/96)

LEGALE RAPPRESENTANTE:
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Ing. Gianni Paolo Cianchi

responsabile del procedimento
Ing. Gianni Paolo Cianchi
PROGETTISTA:
Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi
progetto sicurezza:
Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi

PROGETTO ESECUTIVO

-IMPIANTI SPECIALI
STATO DI PROGETTO
Pianta piani ammezzato e primo
Scala 1:100

elaborato n°
E6

data: Dicembre 2017 Approvato con Dir./Del. N°

REVISIONE: r1

COLLABORATORI:
rilievi e disegni:
DIDA (Dipartimento di Architettura UNIFI), referente Prof. Alessandro Merlo
Provincia di Firenze
Comune di Firenze
disegni:
Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi



CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE - Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili

RIVELAZIONE INCENDIO		CANALIZZAZIONI - TUBAZIONI	
	Centrale rivelazione incendio		CANALA IN ACCIAIO ZINCATO MULTISCOPARTO, DIM. COME PROGETTO COLORE BIANCO
	Alimentatore Ausiliario per elettromagneti		Dorsale salita/discesa
	Rivelatore di fumo tipo ottico		Montante incassato incassato / a vista
	Rivelatore di fumo tipo ottico lineare	SCATOLE DI DERIVAZIONE	
	Spia di ripetizione allarme da rivelatore		Scatola di derivazione posa incassata
	Segnalazione ottico-acustica allarme incendi		Scatola di derivazione posa a vista e/o entro contrasoffitto
	Pulsante manuale allarme incendi		Pozzetto
	Modulo di controllo porte	EVACUAZIONE	
	Modulo di controllo ingressi		Centrale allarme EVACUAZIONE SONORA a norma EN-54
	Elettromagnete controllo porte taglia fuoco		Diffusore sonoro da esterno 100V 6 w a norma EN-54 monodirezionale, Reg=3w
	Allarme pompe antiscendio		Proiettore sonoro da esterno 100V 10 w a norma EN-54 bidirezionale, Reg= 10w
	Setto tagliafiamma per ripristino livello REI della compartimentazione attraversata dal canale EI120		Proiettore sonoro da esterno 100V 10 w a norma EN-54 monodirezionale, Reg= 10w
	Alimentazione quadro comando sistema sovrappressione filtro prova di fumo da quadro di zona Linea FTG100M1		

