



LEGENDA

1	amplificatore digitale a 6 canali completo di batteria 12 V - 18 Ah
2	completo di modulo di estensione
3	modulo di estensione microtonico (optional)
4	posizione inibizionata 5 W - L1: corridoi piano terra e mezzanino
5	diffusore 6 W - L1: passere piano terra
6	diffusore 9 W - L1: scale piano terra lato B. Prati, anticamera e spogliatoi palestra
7	diffusore 1,5 W - L1: servizi piano terra e passeraia
8	proiettore dot-matrix 9 W - L2: corridoi primo piano
9	diffusore 9 W - L2: scale primo piano
10	diffusore 1,5 W - L2: servizi, sala studio, sala intervallo, giochi e colab. scolar. primo piano
11	diffusore 3 W - L3: aule piano terra e mezzanino
12	diffusore 3 W - L4: aule primo piano
13	diffusore 1,5 W - L5: presidenza, vicepresidente, sale docenti e infermeria
14	diffusore 3 W - L6: aula magna e locali di servizio annessi

Città Metropolitana di Firenze

LICEO MICHELANGELO
Via della colonna, 9/11 - 50121 Firenze

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1° LOTTO

Commento:
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Via Cavour n. 1
FIRENZE
C.F. 80016450480

Indirizzo intervento:
Via della Colonna, 9/11 - Firenze

Tecnico incaricato:
STUDIO ASSOCIATO FRUSI & PARTNERS SR
Per. Ind. LUIGERICO FRUSI - FI 1908

Oggetto:
PUNIMETRA PIANO MEZZANINO
- Impianto EVAC messaggistica allarme

STUDIO ASSOCIATO Frusi & Partners Società d'ingegneria S.r.l.
Sede operativa Viale Dante, 133 - 50126 Firenze
Tel. +39 055 331155 Fax. +39 055 3216614
e-mail: tecnico@studioassociatofrusi.com - pec: info@pec.studioassociatofrusi.com - web: www.studioassociatofrusi.com
Sede legale Via P. Toselli, 73 - 50144 Firenze
Iscrizione C.C.I.A.A. Firenze con Cod. Fisc. e P.Iva: 05909560483



Data: Novembre 2018	Commissari n° 077/18	Stato: F100	n. Pratica
Rev:	Rev:	Rev:	IE.10